

## بيان أجهزة الاطفاء اليدوية وتوزيعها بالكلية :

عدد ٦٦ طفاية حريق متنوعه بين غاز وبودرة موزعين بالكلية بالمبنى الجديد والقديم حسب خطورة وأهمية الاماكن بواقع ٣٠ طفاية بالمبنى الجديد و ٣٦ طفاية بالمبنى القديم بخلاف خرطوم المياه وشبكة الاطفاء الذاتي

٢٠٢٣ - ٢٠٢٤

### انواع أجهزة الاطفاء الموجودة بالمبنى الجديد وأماكن تسكينها:

م	النوع	الوزن	الموقع
1	Co2	6 ك غاز	الدور الارضى أمام مدخل الكلية الرئيسى
2	Co2	6 ك غاز	الدور الارضى أمام شئون الطلاب
3	بودره جافة	6 ك بودرة	الدور الارضى أمام شئون طلاب
4	بودره جافة	3 ك بودرة	الدور الارضى أمام رعاية الشباب
5	بودره جافة	6 ك بودرة	امام المسجد والاسانسير
6	بودره جافة	6 ك بودرة	أمام الخزينة
7	بودره جافة	3 ك بودرة	امام معمل اللغات
8	بودره جافة	6 ك بودرة	امام قاعة المؤتمرات
9	بودره جافة	6 ك بودرة	داخل قاعة المؤتمرات
10	بودره جافة	6 ك بودرة	الدور الاول علوى (مدرج ١)
11	بودره جافة	6 ك بودرة	الدور الاول امام حجرة الجوده
12	بودره جافة	6 ك بودرة	الدور الاول امام قاعة لجنة الترقيات
13	بودره جافة	6 ك بودرة	الدور الاول امام الاسانسير
14	بودره جافة	6 ك بودرة	الدور الاول بطرقة جناح العميد
15	بودره جافة	6 ك بودرة	الدور الثانى امام قاعة 4
16	بودره جافة	6 ك بودرة	الدور الثانى امام الاسانسير
17	بودره جافة	3 ك بودرة	الدور الثانى امام قاعه 2
18	بودره جافة	3 ك بودرة	الدور الثانى امام قاعه 1
19	بودره جافة	6 ك بودرة	الدور الثانى مدرج 2
20	بودره جافة	6 ك بودرة	الدور الثالث علوى مدرج 3
21	بودره جافة	6 ك بودرة	الدور الثالث علوى امام وحدة التصحيح
22	بودره جافة	6 ك بودرة	داخل قاعة الدكتور فؤاده
23	بودره جافة	3 ك بودرة	داخل قاعة الدكتور فؤاده
24	بودره جافة	6 ك بودرة	معمل حالات حرجة
25	بودره جافة	6 ك بودرة	الدور الرابع علوى امام كترول اولى وثالثة
26	بودره جافة	6 ك بودرة	الدور الرابع علوى امام كترول ثانية ومكثف
27	بودره جافة	6 ك بودرة	الدور الرابع علوى امام كترول رابعة ودراسات عليا
28	بودره جافة	6 ك بودرة	الدور الرابع علوى لجنة الاسئلة
29	بودره جافة	6 ك بودرة	الدور الرابع علوى امام الاسانسير
30	بودره اوتوماتيك	6 ك	بحجرة الكهرباء (اسفل السلم)

• يوجد بالكلية المبنى القديم والمخازن الملحقة عدد ٣٦ طفاية حريق (أنواع مختلفة) موزعة كما يلي:

م	النوع	الوزن	الموقع
1	بودره جافة	6 ك بودرة	بمخزن المستهلك
2	بودره جافة	6 ك بودرة	بمخزن المستهلك
3	بودره جافة	6 ك بودرة	بمخزن المستديم
4	Co2	6 ك غاز	بمخزن المستديم
5	Co2	6 ك غاز	معمل الاوسكى
6	بودره	6 ك بودرة	معمل الاوسكى
7	بودره	6 ك بودرة	طرقه امام مدرج 2
8	بودره	6 ك بودرة	طرقه امام غرفة اتحاد طلاب
9	Co2	6 ك غاز	مدرج ٢
10	بودرة	6 ك بودرة	طرقه وكيل الكلية والامن
11	بودره	3 ك بودرة	مدرج الامل
12	بودرة	6 ك بودرة	مدرج 3
13	Co2	6 ك غاز	مدرج 4
14	بودرة	6 ك بودرة	مدرج 4
15	بودره	6 ك بودرة	امام مدرج 3
16	بودره	6 ك بودرة	امام مدرج 4
17	بودره	6 ك بودرة	المكتبه الرئيسية
18	بودره	6 ك بودرة	المكتبه الرئيسية
19	بودرة	3 ك بودرة	معمل بجوار المكتبه
20	بودره	6 ك بودرة	معمل الاطفال
21	بودره	6 ك بودرة	مركز الخدمه العامه
22	بودره	6 ك بودرة	مركز الخدمه العامه
23	بودره	6 ك بودرة	مركز الخدمه العامه
24	بودره	3 ك بودرة	مركز الخدمه العامه
25	بودره	3 ك بودرة	مركز الخدمه العامه
26	بودره	6 ك بودرة	معمل اساسيات تمرىض
27	بودره	6 ك بودرة	أمام معمل اساسيات تمرىض
28	بودره	6 ك بودرة	معمل المهارات
29	بودره	6 ك بودرة	أمام معمل المهارات
30	بودره اتوماتيك	٦ ك بودرة	معمل النسا
31	Co2	6 ك غاز	مدرج ١
32	بودره	6 ك بودرة	طرقه امام معمل الحاسب
33	Co2	6 ك غاز	معمل الحاسب
34	بودره	6 ك بودرة	أمام معمل الحاسب
35	بودره	6 ك بودرة	داخل غرفة الملابس (قاعة درس حاليا )
36	Co2	6 ك غاز	قاعة تعليم عن بعد

## ثانيا : شبكة مياه الاطفاء

### ١. بالمبنى الجديد : المبنى مجهز بشبكة اطفاء مائيه مكونه من:

يوجد بالكلية ٨ حنفية مياه لإطفاء الحريق وكذلك يوجد بالكلية ٨ صندوق إطفاء حريق يحتوى على خرطوم إطفاء حريق وموجود بجواره حنفية إطفاء حريق بوصتين ونصف

- موزعين على سلالم الكليه بواقع حنفيتين الدور الاول سلم يمين وسلم شمال
- حنفيتين على سلم الدور الثانى يمين وشمال
- حنفيتين على سلم الدور الثالث يمين وشمال
- حنفيتين للدور الرابع الخاص بالكنترول

### ٢- بالنسبة لحنفيات الحريق بالمبنى القديم

يوجد عدد ٦ صناديق رش المياه + حنفياتهم ٢ بوصه ونصف فى كل طرقة بشبكة خاصة وتوزيعها كالاتى:-

- صندوق للخرطوم وحنفيه امام معمل الحاسب الالى - صندوق للخرطوم وحنفيه امام مدرج ١
- صندوق للخرطوم وحنفيه امام مدرج ٤ - صندوق للخرطوم وحنفيه امام مدرج ٢
- صندوق للخرطوم وحنفيه امام معمل المهارات - صندوق للخرطوم وحنفيه امام معمل اساسيات

## شبكة الاطفاء الذاتى

### ١- المبنى الجديد

- تم تزويد قاعة المؤتمرات داخل قاعة الدكتور ه فؤاده بشبكة إطفاء ذاتى بعدد ١٢ رشاش زئبقى
- تم تزويد قاعة درس الدكتور ه فؤاده بشبكة إطفاء ذاتى بعدد ١٢ رشاش زئبقى

### ٢- المبنى القديم

- تم تزويد قاعة تعليم عن بعد بشبكة اطفاء ذاتى بواقع ٩ رشاش زئبقى
- تم تزويد مدرج ١ بشبكة اطفاء ذاتى بواقع ١٢ رشاش زئبقى
- تم تزويد معمل الحاسب الالى بشبكة إطفاء ذاتى بعدد ٩ رشاش زئبقى
- تم تزويد مدرج ٤ بشبكة إطفاء ذاتى بعدد ٨ رشاش زئبقى
- تم تزويد مدرج ٣ بشبكة إطفاء ذاتى بعدد ٨ رشاش زئبقى
- تم تزويد مدرج ٢ بشبكة إطفاء ذاتى بعدد ٨ رشاش زئبقى
- تم تزويد مدرج الامل بشبكة إطفاء ذاتى بعدد ٩ رشاش زئبقى
- تم تزويد مكتبة الكلية بشبكة إطفاء ذاتى بعدد ١٥ رشاش زئبقى

- تم تزويد معمل مهارات بشبكة إطفاء ذاتي بعدد ١٥ رشاش زئبقى

اجهزة انذار :

المبنى القديم :

مزود بجهاز انذار معنون توزيعة كالتالى :

- ١- اللوح الرئيسيه بالطرقة الرئيسيه امام المكتبه
- جرس وكاسر يدوى على مدرج ٤ + ١٠ حساسات دخان داخل مدرج ٤
- جرس وكاسر على مدرج ٣ + ١٠ حساس دخان داخل مدرج ٣
- جرس وكاسر على مدرج ٢ + ٨ حساس دخان داخل مدرج ٢
- جرس وكاسر على مدرج ١ + ١٠ حساس داخل مدرج ١

يعتمد أ.د عميد الكلية

أ.د/عفاف عبد العزيز بصل

  
٠٠٤/٨/١٠

أخصائى السلامة والصحة المهنيه

عمرو عبد الفتاح الشعراوى

